NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1875.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Wyroby konstrukcyjne: rury, kołnierze, trójniki, czwórniki, kolana, zaślepki, redukcje zwijane z blachy, zawory kulowe**

Zawierający / containing: stal kwasoodporną: 1.4541, 1.4571, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4404

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Damstahl GmbH & Co. KG
DE-40764 Langenfeld, Raiffeisenstr. 6-8, Niemcy
oraz zakłady produkcyjne w innych krajach

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

NEUMO POLSKA Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
Strobów 2D

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.10.27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2028.10.27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 października 2025
The date of issue of the certificate: 27th October 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
z up. Joanna Lewicka
dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349